



# GPW Inżynieria Sp. z o.o.

Grupa kapitałowa Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.

Piekary Śląskie, 17.07.2013 r.

L.dz.: 1840 /INŻ/07/2013

## OGŁOSZENIE – ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

**Dotyczy: „Modernizacja wodociągu DN 600 mm Radzionków – Bobrowniki (od ulicy Mirtowej w Piekarach Śląskich do ulicy 27-go Stycznia w Dobieszowicach) – dostawa rur oraz kształtek PE”**

Zamawiający GPW INŻYNIERIA Sp. z o.o. informuje, iż wpłynęły pytania dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Na podstawie § 32 ust. 8 Regulaminu udzielania zamówień przesyłam stosowne wyjaśnienia:

### Pytanie 1

„Proszę o informację wymagania jakiej specyfikacji technicznej mają spełniać rury z polietylenu PE-100RC”.

### Odpowiedź:

Rury PE100 RC mają spełniać wymogi specyfikacji technicznej PAS

### Pytanie nr 2

„Proszę również o podanie nr normy wg której ma być potwierdzona odporność na obciążenia punktowe - test dr Hessela”.

### Odpowiedź

1075:2009-4 (typu 1 lub 2) potwierdzone certyfikatem zgodności wydanym przez niezależny instytut.

Charakterystyka badań odporności na obciążenia punktowe wg PAS 1075:

Test PLT dr Hessela (parametry badania: 80 st.C, 4N/mm<sup>2</sup>, 2% Arkopal N-100).

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż termin składania ofert pozostaje **bez zmian**, tj. 18.07.2013 r. godz. 10:30.

Prezes Zarządu  
GPW INŻYNIERIA Sp. z o.o.  
*Antoni Kurjata*

Wiceprezes Zarządu  
GPW INŻYNIERIA Sp. z o.o.  
*Przemysław Gardoń*